

Par iepirkuma procedūras “Energoefektivitātes paaugstināšanas pasākumi daudzdzīvokļu dzīvojamā mājā Gaujas ielā 9, Vangažos, Inčukalna novads” (VN 2017/4) nolikuma pielikuma – tehniskās specifikācijas (darba apjomu) precizējumu

Komisija ir saņēmusi pretendenta jautājumu par darba apjomu konkrētas pozīcijas precizēšanu un sniedz sekojošu atbildi:

1.jautājums: Lokālā tāmē, sadaļā “Pagraba pārsegums” pozīcijā Nr. 7.3 nav norādīts darbu apraksts.

Atbilde: Nolikuma pielikumā - veicamo darbu un materiālu specifikācijā (darbu apjomos), sadaļā “Pagraba pārsegums” pozīcijā Nr. 7.3 jābūt rakstītam: Pagraba pārseguma siltināšana ar EPS 60 Putupolistirolu 100mm biezumā, tai skaitā nostiprināšana ar dībeļiem, $\lambda \leq 0,038$.